

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11
tel. 32 398 50 00, fax 32 271 50 07

Rozdzielnia Gazu w Pszczynie
ul. Batorego 26A, 43-200 Pszczyna
tel. 32 210 50 51, faks 32 212 89 94
e-mail: RG.Pszczyna@zabrze.psgaz.pl

MORIS W PSZCZYNIE
ul. Basztowa 4
43-200 Pszczyna

Pszczyna, 03.03.2014

Nasz znak: W119/0000003429/00001/2014/00000

**Warunki przyłączenia do sieci gazowej
dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I,
którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który
będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m³/h**

W odpowiedzi na Państwa wniosek w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 891) wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Dane obiektu przyłączanego do sieci gazowej: BUDYNEK GOSPODARCZY,
adres: Wisła Wielka, ul. Mleczna 12
2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW
 - PRZYGOTOWANIE CWU
 - OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ
3. Rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowej instalacji:

Rodzaj odbiornika	Ilość odbiorników [szt.]	Moc odbiornika [kW]	Moc razem [kW]
Kuchnia 4 palnikowa	1	7,00	7,00
Kocioł dwufunkcyjny	1	24,00	24,00
Razem:			31,00

4. Moc przyłączeniowa: 3,6 [m³/h]
5. Miejsce podłączenia obiektu do sieci gazowej:
 - a) Punkty wejścia do systemu dystrybucyjnego: 302511 Ćwiklice Męczenników Ośw.
 - b) Gazociąg źródłowy o średnicy: 32mm, STAL, w ulicy / relacji: Wisła Wielka Mleczna
 - c) Ciśnienie paliwa gazowego w gazociągu źródłowym:
minimalne 100,00 kPa, maksymalne 350,00 kPa.
 - d) Istniejące przyłącze o średnicy: 25mm, STAL,
Wis Mleczna 12